

Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan tekemästä päätöksestä

Lupajaosto 20.10.2022 § 101
559/10.05.01/2022

Valmistelu

Johtava rakennustarkastaja Mika Tiiro

Rakennustarkastaja on myöntänyt rakennusluvan kasvihuoneen rakentamiseksi.

Oheismateriaalina rakennuslupapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus.

Hakija oli esittänyt asemapiirustuksessa, että kasvihuone sijoitettaisiin tontin takarajalle.

Rakennustarkastaja oli lupapäätöksessä määrännyt, että kasvihuoneen etäisyys puistoalueen rakarajasta tulee olla vähintään 1 metri. Tämä on ollut vallitseva käytäntö, jolla varmistetaan, että maatyöt, sekä rakennus- korjaus- ja huoltotyöt voidaan tehdä oman tontin puolella.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Mika Tiiro

Päätösehdotus

Kasvihuoneen 1 metrin etäisyys puistoalueen takarajasta on perusteltua ja linjassa aiemmin tehtyjen päätösten kanssa, eikä rakennustarkastajan päätöstä tule muuttaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.