

**Merilapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto/Terveystensuojelulain 27 §:n mukainen korjausmääräys Kemin kaupunki Uimahalli/ Annetun terveystensuojelulain mukaisen määräyksen tehostaminen uhkasakolla**

**Ympäristölautakunta 21.11.2023 § 98  
606/11.06.00/2023**

**Valmistelu**

kunnossapitopäällikkö Risto Verronen, tilapalvelupäällikkö Tero Muotka

Merilapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto kuulee Kemin kaupunkia ennen jo aikaisemmin annetun terveystensuojelulain 27 §:n mukaisen korjausmääräyksen tehostamista uhkasakolla koskien uimahallin ilmanvaihdon korjaamista. Kemin kaupungilta pyydetään kirjallista vastinetta 28.11.2023 mennessä Kemin uimahallin ilmanvaihdon korjaustoimista (saattaminen suunniteltua vastaavaksi) ja niiden jatkoaikataulusta sekä uhkasakosta.

Toimenpiteet edellisen vastineen jälkeen ovat jatkuneet kiinteistönhoidon omilla toimilla. IV-koneiden ilmamääriä kasvatettiin taajuuksia nostamalla. Vastineen liitteenä on 9.11.2023 tehdyn pistokoemaisen uusintatarkastuksen mittauspöytäkirja. Suunnitelmien mukaisiin päätelaitteiden ilmamääriin ei päästä vaikka konetehtoja on nostettu alkuperäisistä suunnitelmista, kuten asian **liitteenä** olleesta mittauspöytäkirjasta 15.9.2023 ilmenee.

Seuraavaksi tilapalvelu ottaa konsultin suunnittelemaan ilmanvaihdon tasapainotuksen ja niiden suunnitelmien perusteella kilpailutamme urakoitsijan toteuttamaan työn.

Pyydämme lisäaikaa ongelman ratkaisemiseen 31.7.2024 saakka (mikäli joudumme isompiin operaatioihin, ne ovat mahdollisia tehdä hallin ollessa suljettuna seuraavan kesätauon aikana). Kaupunki toteuttaa tulevan suunnitelman mukaiset toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. Mikäli toimenpiteet ovat sen kaltaisia, että uimahalli jouduttaisiin sulkemaan pitkäksi aikaa, niin toimenpiteet on tarkoituksenmukaista toteuttaa kesällä 2024.

**Esittelijä**

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

**Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön (tulosaluepäällikkö) antaman kirjallisen vastineen Merilapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston esittämään pyyntöön Kemin uimahallin ilmanvaihdon korjaustoimista ja niiden jatkoaikataulusta.

**Päätös**

Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi tilapalvelupäällikön (tulosaluepäällikkö) antaman kirjallisen vastineen Merilapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston esittämään pyyntöön Kemin uimahallin ilmanvaihdon korjaustoimista ja niiden jatkoaikataulusta.