

Tuomo Karplund

10.2.2025

Työsuojeluvaltuutettu

Kemin kaupunki

tuomo.karplund@kemi.fi

Kemin kaupunki, vapaa-ajantoimi

Marke Rautiala

Kemin kaupunki, hyvinvointilautakunta

Teija Jestilä

Kannanotto suunnitelmaan Kemi-kammarin toiminnan sijoittamisesta Kemin kulttuurikeskuksen tiloihin

Saamani tiedon mukaan Kemi-kammarin toimintaa ollaan siirtämässä Kemin kaupungin kulttuurikeskukseen, jossa on kartoitettu useampi vaihtoehto toiminnan järjestämiseksi. Tutustuttuani suunnitelmiin ja käytyäni tutustumassa kyseisiin tiloihin totean, etteivät esitetyt tilat sovellu kuvattuun toimintaan. Määräävänä perusteena pidän tilojen nykyisten käyttäjien työturvallisuutta.

- VE 1: Kirjaston tuulenpesä
Tuulenpesän ilmanvaihto on mitoitettu max. 25 henkilölle. Kemi-kammarin kokoontumisissa on ollut mukana jopa 60 henkilöä, joten tila aiheuttaa tämän kokoiselle henkilömäärälle sisäilmariskin ohella myös poistumisturvallisuusriskin. Lisäksi asiakkaiden kulkeminen ja itse toiminta (biljardi, karaoke) aiheuttaa kirjastolla melutason nousua ([TyöturvL 12§, 32§, 33§](#)).
- VE 2: Taidemuseon tilat, lastenkulttuurikeskus
Kohtaamispaikkatoiminta museon tiloissa häiritsee työn tekemistä taide- ja historiallisessa museossa. Edellä mainitut Kemi-kammarin tarjoamat harrastetoiminnot eivät mitenkään liity museotyöhön. Asiakkaiden liikkuminen häiritsee kokoelmien hoitamista sekä aiheuttaa valvonta- ja turvallisuusriskin sekä museon palvelutiskin että takaovien sisäänkäynneissä. Tässä vaihtoehdossa taidemuseon ja koko kulttuurikeskuksen toimintaan hyvin integroituneelle lastenkulttuurikeskukselle joudutaan taas kerran hakemaan uudet tilat. ([TyöturvL 12§,27§,35§](#)).
- VE 3: Opiston luokkatilat
VE 1:n tavoin luokkien mitoitus sekä ilmanvaihdon nykytila ei mahdollista terveellistä toimintaa suunnitellulle henkilömäärälle ([TyöturvL 12§, 32§, 33§](#)).
- VE 4: Sarjis

Tila on liian pieni, ks. VE 1. Toiminta aiheuttaa häiriöitä kirjaston ja historiallisen museon toiminnalle ([TyöturvL 12§, 32§, 33§](#)). Lisäksi tila ei sisällä toiminnan mukaista varustusta.

- VE 5: Ravintola
Ravintola sijaitsee purkusuunnitelmien alaisessa osassa kulttuurikeskusta. Sen keittiötilat eivät täytä terveellisen ja turvallisen työtilan määritelmää ([TyöturvL 12§, 32§, 33§](#)).

Edellä mainituin perustein ja työturvallisuuslakiin nojaten katson, ettei Kemin kaupungin kulttuurikeskuksen tiloista **esitettyihin tilaratkaisuihin perustuen** löydy Kemi-kammarille käyttäjien kannalta asianmukaisia sekä kulttuurikeskuksen työntekijöiden työturvallisuuden kannalta soveltuvia tiloja.

Työturvallisuuslain [12§](#):n mukaan työnantajan on työympäristöä suunnitellessaan huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon suunnitelman vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen, ja että suunniteltavat tilat ovat **aiottuun tarkoitukseen soveltuvia**.

Muistutan työnantajaa vielä erikseen työturvallisuuslain työsuojelun yhteistoimintaa koskevasta pykälästä [17§](#), jonka mukaan työnantajan tulee antaa tiedot **työpaikan turvallisuuteen, terveyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista** sekä niitä koskeviin arvioinneista, selvityksistä ja suunnitelmista riittävän ajoissa.

Kannustan Kemin kaupungin vapaa-ajantoimea kartoittamaan tiloja sinänsä tärkeälle Kemi-kammarin toiminnalle muista kaupungin omistamista kiinteistöistä, joissa sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuus hyvinvointi toteutuu.

Kemissä 10.2. 2025:

Tuomo Karplund, työsuojeluvaltuutettu