

**Lupa- ja valvontaviraston päätös (21.4.2026; 176/2026; LVV-U/18678/2026) koskien Oulun Energia Kenve Oy:n Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa sekä päätösten nro 99/06/1 ja 15/2021 muuttamista, Kemi**

**Lupajaosto 21.05.2026 § 41  
253/00.04.01/2026**

**Valmistelu** ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

**Liitteenä** Lupa- ja valvontaviraston 21.4.2026 antama päätös nro 176/2026 (LVV-U/18678/2026) koskien Oulun Energia Kenve Oy:n Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa sekä päätösten nro 99/06/1 ja 15/2021 muuttamista, Kemi.

Päätöksestä on erityisesti huomioitava:

- (i) lupamääräys nro 1, jonka mukaan Kemin kaupungin ja Simon kunnan alueiden viemäroidyt jätevedet on viimeistään 1.1.2030 alkaen käsiteltävä hakemuksen mukaisessa biologis-kemiallisessa rinnakkaissaostuslaitoksessa tai vastaavan tehoisessa jätevedenpuhdistamossa ja puhdistamo on varustettava laitosmaisella typenpoistolla.
- (ii) lupamääräys nro 6, jonka mukaan kokonaistypen poistotehokkuuden on oltava vähintään 70%, kun se nyt on noin 7% ja ammoniumtypen osalta noin 51%.
- (iii) lupamääräykset nro 9 ja 21, jotka liittyvät meluun ja melun mittaamiseen määrävuosin.
- (iv) lupamääräys nro 13, joka liittyy Peurasaaren vanhan jv-puhdistamon lopettamiseen.
- (v) lupamääräys nro 23, jonka mukaan laitoksen tulee osallistua Kemin merialueen yhteistarkkailuun ja kalataloustarkkailuun sekä
- (vi) lupamääräykseen nro 11, joka liittyy viemäriverkoston kunnostamiseen, kunnossapitämiseen sekä saneerausohjelmaan, joka tulee päivittää kahden vuoden välein.
- (vii) kappale 5.2, jonka mukaan käsitellyt jätevedet on johdettava nykyistä viemäriputkea pitkin nykyiselle purkupaikalle Selkäsaaren ja Ajoksen väliselle merialueelle noudattaen ympäristölupapäätöksen nro 99/06/1 lupamääräyksen 1 toista kappaletta.
- (viii) kappale 5.1, jonka mukaan lupa- ja valvontavirasto muuttaa päätöksen nro 15/2021 voimassaoloa siten, että päätös on voimassa 31.12.2029 saakka. Eli tämä on takaraja nykyisen jätevedenpuhdistamon käytölle.

Typenpoiston tarpeellisuuden perustelut on esitetty kappaleessa 6.1.3.

**Esittelijä** Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

**Päätösehdotus** Merkitään tiedoksi.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.